Firmato digitalmente da
Stefano Colombo
CN = Colombo Stefano
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
C = IT

1. TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SONO GENERICHE. L'APPALTATORE DEVE SOSTITUIRE APPARECCHIATURE GENERICHE CON I DISEGNI DELLE APPARECCHIATURE DEL FORNITORE QUANDO FORNITORE È APPROVATO.
2. TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO MANTENERE UNA DISTANZA MINIMA DI 1200 MM DA PARETE E 1500 MM DA PARETE A PARETE DA QUALSIASI ALTRO PEZZO DI ATTREZZATURA.
3. GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICO NON DEVE SFALSARE LE PARETI DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO O DI ESPANSIONE, DEVE ESSERE PREVISTA UNA DISTANZA DI 1,2 METRI.

HPP-INV1
HPP-INV2
HPP-INV3
HPP-INV4
HPP-INV5
HPP-INV6
HPP-INV7
HPP-INV8
HPP-INV9

Key Plan



Rev.	Data	Descrizione
P01	31/10/2025	Permesso di Costruire

Zibido San Giacomo

BRUNO MATTEO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
A 24226

Progettazione masterplan, Progettazione architettonica, Progettazione ingegneristica

ARUP

Arup Italia S.r.l.

Corso Italia 1- 20122 Milano, Italia
t. +39 02 8597 8501
e. milan@arup.com
www.arup.com

Consulenti specialistici:

Prevenzione incendi
Studio Mistretta & Co.
Ing. Silvestro Mistretta
Via Canova 25 - 20145 - Milano
t. +39 02 83533741
e. info@studiomistretta.org

Invarianza idraulica e interferenze
STIGEA
STIGEA S.r.l.
Via Imerio 10 - 40126 Bologna
t. +39 051 2417777
e. info@stigeaurl.it

Requisiti acustici passivi
ambiente...
Ambiente S.p.a.
Via Fraszina 21 - 54033 - Carrara (MS)
t. +39 05 85855624
e. home@ambientesu.it

Fattibilità ambientale
ERM
ERM Italia S.p.a.
Via San Gregorio 38 - 20124 - Milano
t. +39 02 67 4401
e. info.Italy@erm.com

Sottostazione Alta Tensione
GEOTECH S.r.l.
Geotech S.r.l.
Via Tomaso Nani 7 - 23017 - Morbegno (SO)
t. +39 03 42615774
e. info@geotech-srl.it

Committente
Amazon Data Services Italy S.r.l.

Progetto
PERMESSO DI COSTRUIRE
art. 10(L), D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380

Progetto di Data Center
in Via G. Verdi n° 9, Zibido San Giacomo,
Milano, Italia

Fase progettuale:
Permesso di Costruire

Titolo Elaborato
EDIFICIO A - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE - COPERTURA

Scala
1:250

Disciplina	By / Chkd / Appd
Elettrico	SC/VM/FP
Arup Job No	**Rev**
306134-00	P01

Tav. No
Z-E-PDC-PL-RF-00

Do not scale

© Arup